

IIK.271.4.3.2024

Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia na:
„Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy budynku dawnej szkoły w Korniałkowie Południowym”

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IIK.271.4.3.2024 w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 PZP na zadanie pn.: **„Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy budynku dawnej szkoły w Korniałkowie Południowym”**

Gmina Białostrzegi jako Zamawiający udziela wyjaśnień Wykonawcy, który złożył w dniu 08.10.2024r. zapytania do w/w postępowania.

1. Dotyczy robót tynkarskich - w opisie robót wykonanie tynków renowacyjnych w systemie WTA jest podany tylko cokół budynku oraz ściany przyziemia wewnątrz budynku, natomiast powyżej tynków WTA tynk renowacyjny wapienno trasowy. Wg poz 83 przedmiaru robót tynk renowacyjny WTA jest na całości budynku

Ad.1 W ofercie cenowej należy przyjąć wykonanie tynków zgodnie z dokumentacją techniczną tj.:

- tynki renowacyjne w systemie WTA stosować na ścianach przyziemia we wnętrzu pomieszczeń piwnicznych oraz w strefie cokołu na zewnątrz budynku.,
- tynki renowacyjne wapienno -trasowe - powyżej cokołu.

2. Dotyczy remontu piwnic - w przedmiarach robót remontu piwnic zawarte są roboty rozbiórkowe tj. skucie tynku ścian, rozbiórka podłoża betonowego itp. natomiast nie ma usunięcia i utylizacji gruzu.

Ad.2 W ofercie cenowej należy przyjąć usunięcie i utylizację gruzu z prac rozbiórkowych w pomieszczeniach piwnic.

3. Dotyczy wykonania obróbek blacharskich i orynnowania -w opisie i przedmiarach robót obróbki blacharskie i orynnowanie podane jest wykonane z blachy tytanowo-cynkowej. Blacha i orynnowanie dostępne są w kolorze cynku a nie występuje w innych kolorach zbliżonych do koloru pokrycia dachu. Jakie rozwiązanie przyjąć czy inna blacha podobna do pokrycia czy całość w kolorze cynku.

Ad.3 Wszystkie obróbki blacharskie dachu i elementy systemu odwodnienia dachu należy wykonać z blachy tytanowo - cynkowej w naturalnym kolorze.

Wójt Gminy Białobrzegi

(-)

mgr inż. Franciszek Mastoń

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Wykonawca, który zadał przedmiotowe zapytania do postępowania
2. Strona internetowa Urzędu Gminy: bip.gmina-bialobrzegi.pl/ zamówienia publiczne
3. Strona internetowa: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>
4. A/a.